

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00045.21



Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Tx. Phú Mỹ, Tỉnh BRVT
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hòa
Địa điểm lấy mẫu : Tại Nhà máy Cấp nước Phú Mỹ
Ngày lấy mẫu : 11/01/2021
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 11/01/2021
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h00

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	11/01/2021
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	11/01/2021
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,00	6,5 – 8,5	11/01/2021
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,17	≤ 2 NTU	11/01/2021
5	Độ cứng tổng cộng (*)	TCVN 6224:1996 - ISO 6059:1984	21	≤ 300 mg/L	12/01/2021
6	HL.Clorua	HDN12 - TCVN 6194 : 1996	29,07	≤ 300 mg/L	12/01/2021
7	HL. Sắt (Fe) (*)	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	0,080	≤ 0,3 mg/L	14/01/2021
8	HL. Mn (*)	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	KPH (LOD = 0,010)	≤ 0,3 mg/L	14/01/2021
9	HL. Nitrit (*)	HDN 02 - Method 8507 - Hach Edition 1	0,030	≤ 3 mg/L	13/01/2021
10	HL. Nitrat (*)	HDN03 - Method 8171 - Hach Edition 1	0,672	≤ 50 mg/L	13/01/2021
11	HL. Sulphate (*)	HDN06 - Method 8051 - Hach Edition 1	7,58	≤ 250 mg/L	13/01/2021
12	Chỉ số pecmanganat	HDN14 - TCVN 6186:1996	< 0,5	≤ 2,0 mg/L	13/01/2021
13	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	0 KL/100ml	11/01/2021
14	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	0 KL/100ml	11/01/2021
15	Clo dư	So màu	0,5	0,3 – 0,5 mg/L	11/01/2021


(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

KPH: không phù hợp

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01 :2009/BYT

Ghi chú: - *Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.*

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CDHA - TDCN^{nh}



Nguyễn Thị Hồng Hoa

Bà Rịa – Vũng tàu, ngày 19 tháng 01 năm 2021

KT PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ



Hà Văn Thanh