



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01491.21

Tên khách hàng : Công Ty CP Cấp Nước Phú Mỹ Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 02 Đường Độc Lập, Khu phố Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, Tx Phú Mỹ, tỉnh BRVT
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hòa
Địa điểm lấy mẫu : Tại Nhà máy Cấp nước Phú Mỹ
Ngày lấy mẫu : 08/11/2021
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 08/11/2021
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	08/11/2021
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	08/11/2021
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,85	6,0 – 8,5	09/11/2021
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,77	≤ 2 NTU	09/11/2021
5	HL.Arsen	HDN 30 - Ref. TCVN 6626:2000	KPH (LOD = 0,0002)	≤ 0,01 mg/L	10/11/2021
6	Clo dư tự do	So màu	0,5	(0,2 - 1,0) mg/L	08/11/2021
7	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 3 CFU/100ml	09/11/2021
8	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 1 CFU/100ml	09/11/2021

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

KPH: Không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1: 2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CDHA - TDCN

ĐINH THỊ MAI HƯƠNG

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 11 tháng 11 năm 2021



Nguyễn Văn Lên



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01600.21

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, Tỉnh BRVT
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hòa
Địa điểm lấy mẫu : Tại KP Phước Hiệp
Ngày lấy mẫu : 22/11/2021
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 22/11/2021
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	22/11/2021
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	22/11/2021
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,93	6,0 – 8,5	23/11/2021
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,51	≤ 2 NTU	23/11/2021
5	HL.Arsen	HDN 30 - Ref. TCVN 6626:2000	KPH (LOD = 0,0002)	$\leq 0,01$ mg/L	30/11/2021
6	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	22/11/2021
7	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 3 CFU/100ml	22/11/2021
8	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 1 CFU/100ml	22/11/2021

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

KPH: Không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1: 2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CDHA - TDCN

ĐINH THỊ MAI HƯƠNG

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 02 tháng 12 năm 2021

PHÓ GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM
KIỂM SOÁT
BỆNH TẬT
SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Nguyễn Văn Lên



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01489.21

Tên khách hàng : Công Ty CP Cấp Nước Phú Mỹ Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 02 Đường Độc Lập, Khu phố Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, Tx Phú Mỹ, tỉnh BRVT
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hòa
Địa điểm lấy mẫu : Tại Mỹ Xuân - Hắc Dịch
Ngày lấy mẫu : 08/11/2021
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 08/11/2021
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	08/11/2021
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	08/11/2021
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,29	6,0 – 8,5	09/11/2021
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,80	≤ 2 NTU	09/11/2021
5	HL.Arsen	HDN 30 - Ref. TCVN 6626:2000	KPH (LOD = 0,0002)	≤ 0,01 mg/L	10/11/2021
6	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	08/11/2021
7	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 3 CFU/100ml	09/11/2021
8	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 1 CFU/100ml	09/11/2021

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

KPH: Không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1: 2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CDHA - TDCN


ĐINH THỊ MAI HƯƠNG

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 11 tháng 11 năm 2021

PHÓ GIÁM ĐỐC




Nguyễn Văn Lên



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01488.21

Tên khách hàng : Công Ty CP Cấp Nước Phú Mỹ Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 02 Đường Độc Lập, Khu phố Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, Tx Phú Mỹ, tỉnh BRVT
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hòa
Địa điểm lấy mẫu : Tại KP. Lam Sơn
Ngày lấy mẫu : 08/11/2021
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 08/11/2021
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	08/11/2021
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	08/11/2021
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,25	6,0 – 8,5	09/11/2021
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,64	≤ 2 NTU	09/11/2021
5	HL.Arsen	HDN 30 - Ref. TCVN 6626:2000	KPH (LOD = 0,0002)	≤ 0,01 mg/L	10/11/2021
6	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	08/11/2021
7	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	≤ 150 KL/100ml	09/11/2021
8	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	≤ 20 KL/100ml	09/11/2021

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

KPH: Không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1: 2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CDHA - TDCN


ĐINH THỊ MAI HƯƠNG

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 19 tháng 11 năm 2021

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Lên