

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00136.24



Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, Tỉnh BRVT
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Nhà máy Cấp nước Phú Mỹ
Ngày lấy mẫu : 19/2/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 19/02/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 9h30.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,6	(0,2 - 1,0) mg/L	19/02/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	19/02/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	19/02/2024
4	HL.Arsen	HDN 30 - Ref. TCVN 6626:2000	< 0,0005	≤ 0,01 mg/L	23/02/2024
5	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,26	6,0 - 8,5	19/02/2024
6	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	19/02/2024
7	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	19/02/2024
8	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,15	≤ 2 NTU	19/02/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

K.T. PHỤ TRÁCH KHOA XN - CBHA - TDCN

Nguyễn Bảo Nhi

Bà Rịa, ngày 01 tháng 3 năm 2024



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Viết Điện

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00134.24



Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, Tỉnh BRVT
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Mỹ Xuân - Hắc Dịch
Ngày lấy mẫu : 19/2/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 19/02/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 9h30.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,4	(0,2 - 1,0) mg/L	19/02/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	19/02/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	19/02/2024
4	HL.Arsen	HDN 30 - Ref. TCVN 6626:2000	< 0,0005	≤ 0,01 mg/L	23/02/2024
5	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,25	6,0 - 8,5	19/02/2024
6	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	19/02/2024
7	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	19/02/2024
8	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,28	≤ 2 NTU	19/02/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

KT. PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN

Nguyễn Bảo Nhi

Bà Rịa, ngày 01 tháng 3 năm 2024

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Viết Điện

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00133.24



Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, Tỉnh BRVT
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại KP Lam Sơn - Thị xã Phú Mỹ
Ngày lấy mẫu : 19/2/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 19/02/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 9h30.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	19/02/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	19/02/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	19/02/2024
4	HL.Arsen	HDN 30 - Ref. TCVN 6626:2000	< 0,0005	≤ 0,01 mg/L	23/02/2024
5	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,68	6,0 - 8,5	19/02/2024
6	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	19/02/2024
7	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	19/02/2024
8	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,23	≤ 2 NTU	19/02/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

KT. PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN

Nguyễn Bảo Nhi

Bà Rịa, ngày 01 tháng 3 năm 2024



Suyền Viết Điện

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00193.24



Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, Tỉnh BRVT
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Kp.Phước Hiệp
Ngày lấy mẫu : 27/2/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 27/02/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 11h00.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	27/02/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	27/02/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	27/02/2024
4	HL.Arsen	HDN 30 - Ref. TCVN 6626:2000	< 0,0005	≤ 0,01 mg/L	01/03/2024
5	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,60	6,0 - 8,5	28/02/2024
6	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	27/02/2024
7	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	27/02/2024
8	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,35	≤ 2 NTU	29/02/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN -CDHA -TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 11 tháng 3 năm 2024

P. GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh