

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01304.25

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TP. HCM
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Nhà máy nước Phú Mỹ - P. Phú Mỹ, TP. HCM
Ngày lấy mẫu : 17/09/2025
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 17/09/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h10.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	17/09/2025
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	17/09/2025
3	pH	TCVN 6492 : 2011	6,96	6,0 – 8,5	17/09/2025
4	Độ đục	TCVN 6184:2008	0,16	≤ 2 NTU	17/09/2025
5	Clo dư tự do	So màu	0,54	(0,2 – 1,0) mg/L	17/09/2025
6	HL.Arsen	HDN 30- Ref.SMEWW 3114C:2023	KPH (LOD = 0,0002)	$\leq 0,01$ mg/L	19/09/2025
7	Coliform	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	17/09/2025
8	E. coli	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	17/09/2025


Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01: 2022/BR –VT

KPH: không phát hiện

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2025

PHÓ TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM


Trần Thị Hương Giang



Nguyễn Việt Điện

Ngày có hiệu lực: 29/08/2025

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01303.25

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TP. HCM
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại KCN Gò Dầu - xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai
Ngày lấy mẫu : 17/09/2025
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 17/09/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h10.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM


Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	17/09/2025
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	17/09/2025
3	pH	TCVN 6492 : 2011	7,36	6,0 – 8,5	17/09/2025
4	Độ đục	TCVN 6184:2008	0,35	≤ 2 NTU	17/09/2025
5	Clo dư tự do	So màu	0,33	(0,2 – 1,0) mg/L	17/09/2025
6	HL.Arsen	HDN 30- Ref.SMEWW 3114C:2023	KPH (LOD = 0,0002)	$\leq 0,01$ mg/L	19/09/2025
7	Coliform	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	17/09/2025
8	E. coli	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	17/09/2025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01: 2022/BR –VT
KPH: không phát hiện

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2025

PHÓ TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM


Trần Thị Hương Giang



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01370.25

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TP. Hồ Chí Minh
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại KCN Phú Mỹ 3 - Phường Phước Hoà, Tp. Hồ Chí Minh
Ngày lấy mẫu : 22/09/2025
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500 ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 22/09/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thuỷ tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	23/09/2025
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	23/09/2025
3	pH	TCVN 6492 : 2011	7,73	6,0 – 8,5	23/09/2025
4	Độ đục	TCVN 6184:2008	0,23	≤ 2 NTU	23/09/2025
5	Clo dư tự do	So màu	0,50	(0,2 – 1,0) mg/L	22/09/2025
6	HL.Arsen	HDN 30- Ref.SMEWW 3114C:2023	KPH (LOD = 0,0002)	$\leq 0,01$ mg/L	23/09/2025
7	Coliform	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	22/09/2025
8	E. coli	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	22/09/2025


Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01: 2022/BR –VT

KPH: không phát hiện

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2025

PHÓ TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM


Trần Thị Hương Giang

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Việt Điện

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01302.25

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TP. HCM
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Văn Long - KP. Thị Vải, P. Phú Mỹ, TP. HCM
Ngày lấy mẫu : 17/09/2025
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 17/09/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h10.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	17/09/2025
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	17/09/2025
3	pH	TCVN 6492 : 2011	7,28	6,0 – 8,5	17/09/2025
4	Độ đục	TCVN 6184:2008	0,45	≤ 2 NTU	17/09/2025
5	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 – 1,0) mg/L	17/09/2025
6	HL.Arsen	HDN 30- Ref.SMEWW 3114C:2023	KPH (LOD = 0,0002)	$\leq 0,01$ mg/L	19/09/2025
7	Coliform	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	17/09/2025
8	E. coli	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	17/09/2025


Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01: 2022/BR – VT

KPH: không phát hiện

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2025

PHÓ TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM


Trần Thị Hương Giang



GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Viết Điện
Ngày có hiệu lực: 29/08/2025

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01301.25

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TP. HCM
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại D800 Châu Đức - Mỹ Xuân, KP. Phú Thạnh, P. Phú Mỹ, TP. HCM
Ngày lấy mẫu : 17/09/2025
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 17/09/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h10.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	17/09/2025
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	17/09/2025
3	pH	TCVN 6492 : 2011	7,10	6,0 – 8,5	17/09/2025
4	Độ đục	TCVN 6184:2008	0,42	≤ 2 NTU	17/09/2025
5	Clo dư tự do	So màu	0,32	(0,2 – 1,0) mg/L	17/09/2025
6	HL.Arsen	HDN 30- Ref.SMEWW 3114C:2023	KPH (LOD = 0,0002)	$\leq 0,01$ mg/L	19/09/2025
7	Coliform	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	17/09/2025
8	E. coli	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	17/09/2025


Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01: 2022/BR –VT

KPH: không phát hiện

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2025

PHÓ TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM



Trần Thị Hương Giang



GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Viết Điện

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01367.25

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TP. Hồ Chí Minh
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Đặng Văn Tuấn - Kp. Ngọc Hà, Phường Phú Mỹ, Tp. Hồ Chí Minh
Ngày lấy mẫu : 22/09/2025
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500 ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 22/09/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thuỷ tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	23/09/2025
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	23/09/2025
3	pH	TCVN 6492 : 2011	7,89	6,0 – 8,5	23/09/2025
4	Độ đục	TCVN 6184:2008	0,38	≤ 2 NTU	23/09/2025
5	Clo dư tự do	So màu	0,34	(0,2 – 1,0) mg/L	22/09/2025
6	HL.Arsen	HDN 30- Ref.SMEWW 3114C:2023	KPH (LOD = 0,0002)	$\leq 0,01$ mg/L	23/09/2025
7	Coliform	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	22/09/2025
8	E. coli	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	22/09/2025


Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01: 2022/BR –VT

KPH: không phát hiện

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2025

PHÓ TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM


Trần Thị Hương Giang

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Việt Điện

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01368.25

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TP. Hồ Chí Minh
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Văn Đức - Kp Lam Sơn, Phường Phước Hoà, Tp. Hồ Chí Minh
Ngày lấy mẫu : 22/09/2025
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500 ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 22/09/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h50

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	23/09/2025
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	23/09/2025
3	pH	TCVN 6492 : 2011	7,79	6,0 – 8,5	23/09/2025
4	Độ đục	TCVN 6184:2008	0,36	≤ 2 NTU	23/09/2025
5	Clo dư tự do	So màu	0,32	(0,2 – 1,0) mg/L	22/09/2025
6	HL.Arsen	HDN 30- Ref.SMEWW 3114C:2023	KPH (LOD = 0,0002)	$\leq 0,01$ mg/L	23/09/2025
7	Coliform	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	22/09/2025
8	E. coli	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	22/09/2025


Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01: 2022/BR – VT

KPH: không phát hiện

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2025

PHÓ TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM


Trần Thị Hương Giang

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Việt Điện

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 01369.25

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TP. Hồ Chí Minh
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại D800 Châu Đức - Phú Mỹ, KP. Phước Tân, P. Tân Hải, TP. Hồ Chí Minh
Ngày lấy mẫu : 22/09/2025
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500 ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 22/09/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	23/09/2025
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	23/09/2025
3	pH	TCVN 6492 : 2011	7,71	6,0 – 8,5	23/09/2025
4	Độ đục	TCVN 6184:2008	0,47	≤ 2 NTU	23/09/2025
5	Clo dư tự do	So màu	0,40	(0,2 – 1,0) mg/L	22/09/2025
6	HL.Arsen	HDN 30- Ref.SMEWW 3114C:2023	KPH (LOD = 0,0002)	$\leq 0,01$ mg/L	23/09/2025
7	Coliform	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	22/09/2025
8	E. coli	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	22/09/2025


Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01: 2022/BR –VT

KPH: không phát hiện

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2025

PHÓ TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM


Trần Thị Hương Giang

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Việt Điện