



## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01387.24

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ  
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, Tỉnh BRVT  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Nhà máy cấp nước Phú Mỹ  
Ngày lấy mẫu : 16/9/2024  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 16/09/2024  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h50.

### KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp                       | Kết quả            | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| 1   | Clo dư tự do | So màu                            | 0,6                | (0,2 - 1,0) mg/L | 16/09/2024      |
| 2   | Coliform (*) | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml        | < 3 CFU/100ml    | 16/09/2024      |
| 3   | E.Coli (*)   | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml        | < 1 CFU/100ml    | 16/09/2024      |
| 4   | HL.Arsen     | HDN 30 - Ref. TCVN 6626:2000      | KPH (LOD = 0,0002) | ≤ 0,01 mg/L      | 17/09/2024      |
| 5   | pH (*)       | TCVN 6492 : 2011                  | 7,95               | 6,0 - 8,5        | 17/09/2024      |
| 6   | Mùi vị       | Cảm quan                          | Đạt                | không mùi vị lạ  | 16/09/2024      |
| 7   | Màu sắc      | So màu                            | 0                  | ≤ 15 TCU         | 16/09/2024      |
| 8   | Độ đục (*)   | TCVN 6184:2008                    | 0,27               | ≤ 2 NTU          | 17/09/2024      |

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: Không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN

Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 27 tháng 09 năm 2024

GIÁM ĐỐC  
  
Hà Văn Thanh





**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 01505.24

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ  
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, Tỉnh BRVT  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : tại Nhà máy Cấp nước Phú Mỹ  
Ngày lấy mẫu : 23/9/2024  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 23/09/2024  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 09h45.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp                       | Kết quả            | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| 1   | Clo dư tự do | So màu                            | 0,6                | (0,2 - 1,0) mg/L | 23/09/2024      |
| 2   | Coliform (*) | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml        | < 3 CFU/100ml    | 23/09/2024      |
| 3   | E.Coli (*)   | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml        | < 1 CFU/100ml    | 23/09/2024      |
| 4   | HL.Arsen     | HDN 30 - Ref. TCVN 6626:2000      | KPH (LOD = 0,0002) | ≤ 0,01 mg/L      | 24/09/2024      |
| 5   | pH (*)       | TCVN 6492 : 2011                  | 7,58               | 6,0 - 8,5        | 24/09/2024      |
| 6   | Mùi vị       | Cảm quan                          | Đạt                | không mùi vị lạ  | 24/09/2024      |
| 7   | Màu sắc      | So màu                            | 0                  | ≤ 15 TCU         | 24/09/2024      |
| 8   | Độ đục (*)   | TCVN 6184:2008                    | 0,11               | ≤ 2 NTU          | 24/09/2024      |

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: không phát hiện

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN-CĐHA-TDCN

Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 03 tháng 10 năm 2024  
GIÁM ĐỐC  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  
HÀ VĂN THANH



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM  
Mã số mẫu: 01507.24



Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ  
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, Tỉnh BRVT  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : tại KCN Phú Mỹ 3  
Ngày lấy mẫu : 23/9/2024  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 23/09/2024  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 09h45.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp                       | Kết quả            | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| 1   | Clo dư tự do | So màu                            | 0,32               | (0,2 - 1,0) mg/L | 23/09/2024      |
| 2   | Coliform (*) | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml        | < 3 CFU/100ml    | 23/09/2024      |
| 3   | E.Coli (*)   | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml        | < 1 CFU/100ml    | 23/09/2024      |
| 4   | HL.Arsen     | HDN 30 - Ref. TCVN 6626:2000      | KPH (LOD = 0,0002) | ≤ 0,01 mg/L      | 24/09/2024      |
| 5   | pH (*)       | TCVN 6492 : 2011                  | 7,22               | 6,0 - 8,5        | 24/09/2024      |
| 6   | Mùi vị       | Cảm quan                          | Đạt                | không mùi vị lạ  | 24/09/2024      |
| 7   | Màu sắc      | So màu                            | 0                  | ≤ 15 TCU         | 24/09/2024      |
| 8   | Độ đục (*)   | TCVN 6184:2008                    | 0,19               | ≤ 2 NTU          | 24/09/2024      |

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN-CĐHA-TDCN

Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 03 tháng 10 năm 2024



GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh





## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01386.24

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ  
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, Tỉnh BRVT  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại KCN Gò Dầu  
Ngày lấy mẫu : 16/9/2024  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 16/09/2024  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h50.

### KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp                       | Kết quả            | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| 1   | Clo dư tự do | So màu                            | 0,4                | (0,2 - 1,0) mg/L | 16/09/2024      |
| 2   | Coliform (*) | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml        | < 3 CFU/100ml    | 16/09/2024      |
| 3   | E.Coli (*)   | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml        | < 1 CFU/100ml    | 16/09/2024      |
| 4   | HL.Arsen     | HDN 30 - Ref. TCVN 6626:2000      | KPH (LOD = 0,0002) | ≤ 0,01 mg/L      | 17/09/2024      |
| 5   | pH (*)       | TCVN 6492 : 2011                  | 7,96               | 6,0 - 8,5        | 17/09/2024      |
| 6   | Mùi vị       | Cảm quan                          | Đạt                | không mùi vị lạ  | 16/09/2024      |
| 7   | Màu sắc      | So màu                            | 0                  | ≤ 15 TCU         | 16/09/2024      |
| 8   | Độ đục (*)   | TCVN 6184:2008                    | 0,19               | ≤ 2 NTU          | 17/09/2024      |

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: Không phát hiện

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN

Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 27 tháng 09 năm 2024



GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh





## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01385.24

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ  
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, Tỉnh BRVT  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Mỹ Xuân - Hắc Dịch  
Ngày lấy mẫu : 16/9/2024  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 16/09/2024  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h50.

### KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp                       | Kết quả            | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| 1   | Clo dư tự do | So màu                            | 0,42               | (0,2 - 1,0) mg/L | 16/09/2024      |
| 2   | Coliform (*) | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml        | < 3 CFU/100ml    | 16/09/2024      |
| 3   | E.Coli (*)   | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml        | < 1 CFU/100ml    | 16/09/2024      |
| 4   | HL.Arsen     | HDN 30 - Ref. TCVN 6626:2000      | KPH (LOD = 0,0002) | ≤ 0,01 mg/L      | 17/09/2024      |
| 5   | pH (*)       | TCVN 6492 : 2011                  | 8,16               | 6,0 - 8,5        | 17/09/2024      |
| 6   | Mùi vị       | Cảm quan                          | Đạt                | không mùi vị lạ  | 16/09/2024      |
| 7   | Màu sắc      | So màu                            | 0                  | ≤ 15 TCU         | 16/09/2024      |
| 8   | Độ đục (*)   | TCVN 6184:2008                    | 0,16               | ≤ 2 NTU          | 17/09/2024      |

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: Không phát hiện

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN

Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 27 tháng 09 năm 2024

GIÁM ĐỐC  
  
Hà Văn Thanh





**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 01506.24

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ  
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, Tỉnh BRVT  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : tại D500 Cầu Ngọc Hà  
Ngày lấy mẫu : 23/9/2024  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 23/09/2024  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 09h45.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp                       | Kết quả            | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| 1   | Clo dư tự do | So màu                            | 0,4                | (0,2 - 1,0) mg/L | 23/09/2024      |
| 2   | Coliform (*) | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml        | < 3 CFU/100ml    | 23/09/2024      |
| 3   | E.Coli (*)   | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml        | < 1 CFU/100ml    | 23/09/2024      |
| 4   | HL.Arsen     | HDN 30 - Ref. TCVN 6626:2000      | KPH (LOD = 0,0002) | ≤ 0,01 mg/L      | 24/09/2024      |
| 5   | pH (*)       | TCVN 6492 : 2011                  | 7,45               | 6,0 - 8,5        | 24/09/2024      |
| 6   | Mùi vị       | Cảm quan                          | Đạt                | không mùi vị lạ  | 24/09/2024      |
| 7   | Màu sắc      | So màu                            | 0                  | ≤ 15 TCU         | 24/09/2024      |
| 8   | Độ đục (*)   | TCVN 6184:2008                    | 0,17               | ≤ 2 NTU          | 24/09/2024      |

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: không phát hiện

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN

Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 03 tháng 10 năm 2024  
GIÁM ĐỐC  
  
  
Hà Văn Thanh



**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Mã số mẫu: 01384.24



Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ  
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, Tỉnh BRVT  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại KP. Lam Sơn  
Ngày lấy mẫu : 16/9/2024  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 16/09/2024  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h50.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp                       | Kết quả            | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| 1   | Clo dư tự do | So màu                            | 0,3                | (0,2 - 1,0) mg/L | 16/09/2024      |
| 2   | Coliform (*) | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml        | < 3 CFU/100ml    | 16/09/2024      |
| 3   | E.Coli (*)   | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml        | < 1 CFU/100ml    | 16/09/2024      |
| 4   | HL.Arsen     | HDN 30 - Ref. TCVN 6626:2000      | KPH (LOD = 0,0002) | ≤ 0,01 mg/L      | 17/09/2024      |
| 5   | pH (*)       | TCVN 6492 : 2011                  | 7,99               | 6,0 - 8,5        | 17/09/2024      |
| 6   | Mùi vị       | Cảm quan                          | Đạt                | không mùi vị lạ  | 16/09/2024      |
| 7   | Màu sắc      | So màu                            | 0                  | ≤ 15 TCU         | 16/09/2024      |
| 8   | Độ đục (*)   | TCVN 6184:2008                    | 0,47               | ≤ 2 NTU          | 17/09/2024      |

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: Không phát hiện

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa, ngày 27 tháng 09 năm 2024

[C] PHỤ TRÁCH KHOA XN -CĐHA-TDCN

Trần Thị Hương Giang



GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh





**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 01504.24

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ  
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, Tỉnh BRVT  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : tại KP.Phước Hiệp  
Ngày lấy mẫu : 23/9/2024  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 23/09/2024  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 09h45.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp                       | Kết quả            | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| 1   | Clo dư tự do | So màu                            | 0,3                | (0,2 - 1,0) mg/L | 23/09/2024      |
| 2   | Coliform (*) | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml        | < 3 CFU/100ml    | 23/09/2024      |
| 3   | E.Coli (*)   | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml        | < 1 CFU/100ml    | 23/09/2024      |
| 4   | HL.Arsen     | HDN 30 - Ref. TCVN 6626:2000      | KPH (LOD = 0,0002) | ≤ 0,01 mg/L      | 24/09/2024      |
| 5   | pH (*)       | TCVN 6492 : 2011                  | 7,58               | 6,0 - 8,5        | 24/09/2024      |
| 6   | Mùi vị       | Cảm quan                          | Đạt                | không mùi vị lạ  | 24/09/2024      |
| 7   | Màu sắc      | So màu                            | 0                  | ≤ 15 TCU         | 24/09/2024      |
| 8   | Độ đục (*)   | TCVN 6184:2008                    | 0,11               | ≤ 2 NTU          | 24/09/2024      |

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: không phát hiện

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa, ngày 03 tháng 10 năm 2024



PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN

Trần Thị Hương Giang